



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"**
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

Серія АА

№ 04.002Д

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ
ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0418.02-23

Registration number №

Термін дії з 18 квітня 2023 р. до 17 квітня 2026 р.

Term of validity from

to

Котли газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води торговельної марки «ITALTHERM», моделей:

SMART 25 K, SMART 30 K, SMART 35 K, SMART 40 K, SMART 25 KR, SMART 30 KR, CITY CLASS 25 K, CITY CLASS 30 K, CITY CLASS 35 K, CITY CLASS 25 KR, CITY CLASS 35 KR, CITY TOP 25 K, CITY TOP 35 K, CITY OPEN 25 K, CITY OPEN 35 K, CITY BOX 25 K, CITY BOX 35 K, CITY CLASS H 25 K, CITY CLASS H 30 K, CITY CLASS H 35 K, CITY CLASS H 25 KR, CITY CLASS H 35 KR, CITY TOP H 25 K, CITY TOP H 35 K, CITY OPEN H 25 K, CITY OPEN H 35 K, CITY BOX H 25 K, CITY BOX H 35 K, TIME 27 K, TIME 35 K, TIME MICRO 27 K, TIME MICRO 35 K, TIME MAX 27 K, TIME MAX 35 K, TIME COMPACT 35 K, TIME SOLAR 18 K, TIME SOLAR 35 K, TIME POWER 50 K, TIME POWER 70 K, TIME POWER 90 K, TIME POWER 100 K, TIME POWER 115 K, TIME POWER 160 K, TIME POWER FLOOR 90 K, TIME POWER FLOOR 100 K, TIME POWER FLOOR 115 K, TIME POWER FLOOR 160 K.

Всього 47 моделей.

Ідентифікаційний опис типу

Котли газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води торговельної марки «ITALTHERM»:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник	
				CITY CLASS 25 K	CITY TOP 25 K
1	Камера згоряння		закрита	закрита	закрита
2	Тип газу		G20/31	G20	G20
3	Номінальний тиск газу	мбар	20/37	20	20
4	Максимальний робочий тиск сантехнічної води	бар	6	6	6
5	Максимальний робочий тиск в опалювальному контурі	бар	3	3	3
6	Максимальна теплова потужність	кВт	20.0-150	25	25
7	Номінальний ККД 60/80°C	%	96.0-97,1	96,1	96,2
8	Номінальний ККД 30/50°C при навантаженні 30%	%	105.3-109.3	106,4	105,3
9	Номінальний ККД 30/40°C	%	108,2-110	109,1	108,2
10	Діапазон температури води у контурі опалення	°C	35-80	35-80	35-80
11	Діапазон температури води у ГВП	°C	35-55	35-55	35-55
12	Напруга й частота	В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
13	Споживча потужність	Вт	73-480	143	87
14	Клас захисту	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D
15	Вага	кг	27,8-211	28,4	36,8

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body

М.П./М.Н./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)
(initials, family name)

(підпис)
(signature)



Чинність сертифікатів можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності