

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

**СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ**  
**Модуль В**

Технічного регламенту водогрійних котлів,  
що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Зареєстрований у Реєстрі ООВ «ТЕСКО»  
№ UA.TR.006.B.116202-26.  
Термін дії від 06.03.2026р.

**Сертифікат видано – Назва та адреса заявника:**

«ITALTHERM S.p.A.» Італія  
Адреса: VIA SALVO D'ACQUISTO – 29010 PONTENURE (PC) - ITALY.

**Назва і адреса виробника:**

«ITALTHERM S.p.A.» Італія  
Адреса: VIA SALVO D'ACQUISTO – 29010 PONTENURE (PC) - ITALY.

**Завод:**

«ITALTHERM S.p.A.» Італія  
Адреса: VIA SALVO D'ACQUISTO – 29010 PONTENURE (PC) - ITALY.

**Тип продукції:**

Котли газові конденсаційні опалювальні водогрійні торговельних марок ITALTHERM, SMART,  
моделі згідно додатку, із запасними частинами.

Код УКТ ЗЕД 8403.

**Висновки про проведену перевірку:** на підставі проведеної експертизи технічної документації та випробувань типового зразка продукції встановлено, що продукція відповідає вимогам:

- Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (постанова Кабінету Міністрів України N 748 від 27.08.08р)
- стандартам з офіційно опублікованого переліку національних стандартів:

**ДСТУ prEN 483:2003, ДСТУ EN 625:2002, ДСТУ EN 677:2001,**

**та: ДСТУ EN 15502-1:2017, ДСТУ EN 15502-1:2022, ДСТУ EN 15502-2-1:2023,**

**а також Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (постанова Кабінету Міністрів України N 1184 від 27.12.2019р).**

**Додаткова інформація:**

Дані про ідентифікацію типу: дивись на звороті.  
Файл технічної документації № 006.1-1162.

Сертифікат видано ООВ ТОВ «ТЕСКО», № UA.TR.006, адреса: 03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37 (оф. 205).  
ООВ ТОВ «ТЕСКО» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат про акредитацію №10227 чинний до 16.12.2027р.

**На підставі:**

- протоколів сертифікаційних випробувань № 006.1-1162/26-1 від 05.03.2026р., № 006.1-1162/26-2 від 05.03.2026р., № 006.1-1162/26-3 від 05.03.2026р., виданого ВЛ ТОВ «ТЕСКО» акредитованого Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, атестат про акредитацію №20423 чинний до 23.09.2029р.;
- звіту про оцінювання № 006.1-1162 від 05.03.2026р.

Сертифікат діє: з 06.03.2026р. без обмеження терміну дії.

**Керівник ООВ**

**В. В. Папазов**

*Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб – сайті: <http://www.tecko.com.ua>.*

**ТОВ «ТЕСКО»**

**03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37  
(оф. 205), Україна**

Орган з сертифікації та оцінки відповідності ОС «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.



[www.tecko.com.ua](http://www.tecko.com.ua)

**«ТЕСКО» Ltd**

**Kiev, Stusa 35/37 str., off. 205, 03142,  
Ukraine**

Certification and conformity assessment Body «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

# ТОВ «ТЕСКО»

Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.006.

## Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

Додаток до сертифікату експертизи типу  
Реєстраційний № UA.TR.006.B.116202-26 від 06.03.2026р.

Дані про ідентифікацію типу:  
Котли газові конденсаційні опалювальні водогрійні  
торговельної марки ITALTHERM

Моделі	Корисна теплова потужність		Сезонна енергоефективність обігріву приміщень***	
	При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі(*), P4, кВт	При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**), P1, кВт	При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі (*), η4, %	При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**), η1, %
CITY CLASS H 25 K	20.3	6.7	86.4	95.6
CITY CLASS H 30 K	24.3	8.0	86.7	95.4
CITY CLASS H 35 K	26.3	9.0	85.7	96.3
CITY CLASS H 25 KR	20.3	6.7	86.4	95.6
CITY CLASS H 30 KR	24.3	8.0	86.7	95.4
CITY CLASS H 35 KR	26.3	9.0	85.7	96.3
CITY TOP H 25 K	24.2	8.1	87.3	96.9
CITY TOP H 35 K	31.9	10.6	87.2	96.8
SKY 24 K	20.5	6.9	88.2	98.9
SKY 28 K	23.4	7.9	88.1	97.8
SKY 24 KR	20.5	6.9	88.2	98.9
SKY 28 KR	23.4	7.9	88.1	97.8
CITY CLASS 25 PK	24.8	8.4	86.7	96.8
CITY CLASS 30 PK	28.8	9.8	86.8	97.4
CITY CLASS 35 PK	31.9	10.7	87.5	96.5
CITY CLASS 25 PKR	24.8	8.4	86.7	96.8
CITY CLASS 30 PKR	28.8	9.8	86.8	97.4
CITY CLASS 35 PKR	31.9	10.7	87.5	96.5
TIME POWER 50 K	46.0	15.2	86.5	96.1
TIME POWER 70 K	61.1	20.3	87.4	96.5
TIME POWER 90 K	82.4	27.9	87.6	98.2
TIME POWER 115 K	104.9	35.4	87.5	98.2
TIME POWER 160 K	144.6	49.3	88.0	98.4
TIME POWER FLOOR 90 K	82.4	27.9	87.6	98.2
TIME POWER FLOOR 115 K	104.9	35.4	87.5	98.2
TIME POWER FLOOR 160 K	144.6	49.3	88.0	98.4

(\*) Високотемпературний режим означає температуру води в зворотному трубопроводі 60°C на вході обігрівача та температуру споживаної води 80°C на виході обігрівача.

(\*\*) Низькотемпературний режим означає температуру води в зворотному трубопроводі 30°C для конденсаційних котлів, 37°C для низькотемпературних котлів та 50°C для інших обігрівачів (на вході обігрівача).

(\*\*\*) відповідно до вимог додатка 2 Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (постанова Кабінету Міністрів України N 1184 від 27.12.2019р).

Керівник ООВ

В. В. Папазов

ТОВ «ТЕСКО»

03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37  
(оф. 205), Україна

Орган з сертифікації та оцінки відповідності ОС «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

**ТЕСКО**

[www.tecko.com.ua](http://www.tecko.com.ua)

«ТЕСКО» Ltd

Kiev, Stusa 35/37 str., off. 205, 03142,  
Ukraine

Certification and conformity assessment Body «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

**ТОВ «ТЕСКО»**  
Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.006.

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

Додаток до сертифікату експертизи типу  
Реєстраційний № UA.TR.006.B.116202-26 від 06.03.2026р.

Дані про ідентифікацію типу:  
Котли газові конденсаційні опалювальні водогрійні  
торговельної марки SMART

Моделі	Корисна теплова потужність		Сезонна енергоефективність обігріву приміщень***	
	При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі(*), P4, кВт	При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі (**), P1, кВт	При ном. тепловій потужності та високотемпературному режимі (*), η4, %	При 30% ном. теплової потужності та низькотемпературному режимі(**), η1, %
SMART 25 K	20.3	6.7	86.4	95.6
SMART 30 K	24.3	8.0	86.7	95.4
SMART 35 K	26.3	9.0	85.7	96.3
SMART 25 KR	20.3	6.7	86.4	95.6
SMART 30 KR	24.3	8.0	86.7	95.4
SMART 35 KR	26.3	9.0	85.7	96.3
SMART 24 TK	20.5	6.9	88.2	98.9
SMART 28 TK	23.4	7.9	88.1	97.8
SMART 24 TKR	20.5	6.9	88.2	98.9
SMART 28 TKR	23.4	7.9	88.1	97.8
SMART 25 PK	24.8	8.4	86.7	96.8
SMART 30 PK	28.8	9.8	86.8	97.4
SMART 35 PK	31.9	10.7	87.5	96.5
SMART 25 PKR	24.8	8.4	86.7	96.8
SMART 30 PKR	28.8	9.8	86.8	97.4
SMART 35 PKR	31.9	10.7	87.5	96.5

(\*) Високотемпературний режим означає температуру води в зворотному трубопроводі 60°C на вході обігрівача та температуру споживаної води 80°C на виході обігрівача.

(\*\*) Низькотемпературний режим означає температуру води в зворотному трубопроводі 30°C для конденсаційних котлів, 37°C для низькотемпературних котлів та 50°C для інших обігрівачів (на вході обігрівача).

(\*\*\*) відповідно до вимог додатка 2 Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (постанова Кабінету Міністрів України N 1184 від 27.12.2019р).

Керівник ООВ



В. В. Папазов

**ТОВ «ТЕСКО»**  
03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37  
(оф. 205), Україна  
Орган з сертифікації та оцінки відповідності ОС «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

**TECKO**  
[www.tecko.com.ua](http://www.tecko.com.ua)

**«ТЕСКО» Ltd**  
Kiev, Stusa 35/37 str., off. 205, 03142,  
Ukraine  
Certification and conformity assessment Body «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.