

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

## СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

### Модуль В

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі

Зареєстрований у Реєстрі ООВ «ТЕСКО»  
№ UA.TR.006.B.116201-26.

Термін дії від 06.03.2026р. до 05.03.2036р.

**Сертифікат видано – Назва та адреса заявника:**

«ITALTHERM S.p.A.» Італія  
Адреса: VIA SALVO D'ACQUISTO – 29010 PONTENURE (PC) - ITALY.

**Назва і адреса виробника:**

«ITALTHERM S.p.A.» Італія  
Адреса: VIA SALVO D'ACQUISTO – 29010 PONTENURE (PC) - ITALY.

**Завод:**

«ITALTHERM S.p.A.» Італія  
Адреса: VIA SALVO D'ACQUISTO – 29010 PONTENURE (PC) - ITALY.

**Тип продукції:**

Котли газові конденсаційні опалювальні водогрійні торговельних марок ITALTHERM, SMART,  
моделі згідно додатку, із запасними частинами.

Код УКТ ЗЕД 8403.

**Висновки про проведену перевірку:** на підставі проведеної експертизи технічної документації та випробувань типового зразка продукції встановлено, що продукція відповідає вимогам:

- Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі  
(постанова Кабінету Міністрів України № 814 від 04.07.2018р.);

- стандартам з офіційно опублікованого переліку національних стандартів:

**ДСТУ prEN 483:2003, ДСТУ EN 625:2002, ДСТУ EN 677:2001,**

**та: ДСТУ EN 15502-1:2017, ДСТУ EN 15502-1:2022, ДСТУ EN 15502-2-1:2023.**

**Додаткова інформація:**

Дані про ідентифікацію типу: дивись на звороті.

Файл технічної документації № 006.1-1162.

Сертифікат видано ООВ ТОВ «ТЕСКО», № UA.TR.006, адреса: 03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37 (оф. 205).

ООВ ТОВ «ТЕСКО» акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат про акредитацію №10227 чинний до 16.12.2027р.

**На підставі:**

- протоколів сертифікаційних випробувань № 006.1-1162/26-1 від 05.03.2026р., № 006.1-1162/26-2 від 05.03.2026р.,

№ 006.1-1162/26-3 від 05.03.2026р., виданого ВЛ ТОВ «ТЕСКО» акредитованого Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, атестат про акредитацію №20423 чинний до 23.09.2029р.;

- звіту про оцінювання № 006.1-1162 від 05.03.2026р.

Керівник ООВ

В. В. Папазов

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті: <http://www.tecko.com.ua>.

ТОВ «ТЕСКО»  
03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37  
(оф. 205), Україна

Орган з сертифікації та оцінки відповідності ОС «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

ТЕСКО

[www.tecko.com.ua](http://www.tecko.com.ua)

«ТЕСКО» Ltd  
Kyiv, Stusa 35/37 str., off. 205, 03142,  
Ukraine

Certification and conformity assessment Body «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

# ТОВ «ТЕСКО»

Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.006.

## Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

Додаток до сертифікату експертизи типу  
Ресстраційний № UA.TR.006.B.116201-26 від 06.03.2026р.

Дані про ідентифікацію типу:  
Котли газові конденсаційні опалювальні водогрійні  
торговельної марки ITALTHERM

Моделі	G20		G31	
	Теплове навантаження в режимі опалення Q (min-max), кВт	Теплове навантаження в режимі гарячого водопостачання Qw (min-max), кВт	Теплове навантаження в режимі опалення Q (min-max), кВт	Теплове навантаження в режимі гарячого водопостачання Qw (min-max), кВт
CITY CLASS H 25 K	2,6 – 21,0	2,6 – 25,0	2,6 – 21,0	2,6 – 25,0
CITY CLASS H 30 K	2,6 – 25,0	2,6 – 30,0	2,6 – 25,0	2,6 – 30,0
CITY CLASS H 35 K	3,5 – 28,0	3,5 – 33,2	3,5 – 28,0	3,5 – 33,2
CITY CLASS H 25 KR	2,6 – 21,0	2,6 – 25,0	2,6 – 21,0	2,6 – 25,0
CITY CLASS H 30 KR	2,6 – 25,0	2,6 – 30,0	2,6 – 25,0	2,6 – 30,0
CITY CLASS H 35 KR	3,5 – 28,0	3,5 – 33,2	3,5 – 28,0	3,5 – 33,2
CITY TOP H 25 K	1,6 – 25,0	1,6 – 25,0	2,5 – 24,3	2,5 – 24,3
CITY TOP H 35 K	1,6 – 33,0	1,6 – 34,9	2,5 – 32,5	2,5 – 34,5
SKY 24 K	3,6 – 21,0	3,6 – 24,0	3,6 – 21,0	3,6 – 24,0
SKY 28 K	3,6 – 24,0	3,6 – 27,5	3,6 – 24,0	3,6 – 27,5
SKY 24 KR	3,6 – 21,0	3,6 – 21,0	3,6 – 21,0	3,6 – 21,0
SKY 28 KR	3,6 – 24,0	3,6 – 27,5	3,6 – 24,0	3,6 – 27,5
CITY CLASS 25 PK	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8
CITY CLASS 30 PK	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0
CITY CLASS 35 PK	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2
CITY CLASS 25 PKR	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8
CITY CLASS 30 PKR	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0
CITY CLASS 35 PKR	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2
TIME POWER 50 K	5,0 – 47,5	5,0 – 47,5	5,0 – 47,5	5,0 – 47,5
TIME POWER 70 K	7,0 – 63,0	7,0 – 63,0	7,0 – 63,0	7,0 – 63,0
TIME POWER 90 K	9,5 – 85,0	9,5 – 85,0	9,5 – 85,0	9,5 – 85,0
TIME POWER 115 K	11,0 – 108,0	11,0 – 108,0	11,0 – 108,0	11,0 – 108,0
TIME POWER 160 K	25,0 – 150,0	25,0 – 150,0	25,0 – 150,0	25,0 – 150,0
TIME POWER FLOOR 90 K	9,5 – 85,0	9,5 – 85,0	9,5 – 85,0	9,5 – 85,0
TIME POWER FLOOR 115 K	11,0 – 108,0	11,0 – 108,0	11,0 – 108,0	11,0 – 108,0
TIME POWER FLOOR 160 K	25,0 – 150,0	25,0 – 150,0	25,0 – 150,0	25,0 – 150,0

Керівник ООВ



В. В. Папазов

ТОВ «ТЕСКО»  
03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37  
(оф. 205), Україна  
Орган з сертифікації та оцінки відповідності ОС «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

**TECKO**  
[www.tecko.com.ua](http://www.tecko.com.ua)

«TECKO» Ltd  
Kiev, Stusa 35/37 str., off. 205, 03142,  
Ukraine  
Certification and conformity assessment Body «TECKO»:  
№ UA.TR.006.

# ТОВ «ТЕСКО»

Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.006.

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

Додаток до сертифікату експертизи типу  
Реєстраційний № UA.TR.006.B.116201-26 від 06.03.2026р.

Дані про ідентифікацію типу:  
Котли газові конденсаційні опалювальні водогрійні  
торговельної марки ITALTHERM

Моделі	Тип	Категорія	
CITY CLASS H 25 K, CITY CLASS H 30 K, CITY CLASS H 35 K, CITY CLASS H 25 KR, CITY CLASS H 30 KR, CITY CLASS H 35 KR, CITY TOP H 25 K, CITY TOP H 35 K, SKY 24 K, SKY 28 K, SKY 24 KR, SKY 28 KR, CITY CLASS 25 PK, CITY CLASS 30 PK, CITY CLASS 35 PK, CITY CLASS 25 PKR, CITY CLASS 30 PKR, CITY CLASS 35 PKR	C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23, B23P, B53, B53P	II2H3P	G20 - 20,0 мбар G31 - 37,0 мбар
TIME POWER 50 K, TIME POWER 70 K, TIME POWER 90 K, TIME POWER 115 K, TIME POWER 160 K	C13, C33, C43, C53, C63, C73, C83, C93, B23, B23P		
TIME POWER FLOOR 90 K, TIME POWER FLOOR 115 K, TIME POWER FLOOR 160 K	B23, B23P		

Керівник ООВ



В. В. Папазов

ТОВ «ТЕСКО»  
03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37  
(оф. 205), Україна

Орган з сертифікації та оцінки відповідності ОС «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

**ТЕСКО**

[www.tecko.com.ua](http://www.tecko.com.ua)

«ТЕСКО» Ltd  
Kiev, Stusa 35/37 str., off. 205, 03142,  
Ukraine

Certification and conformity assessment Body «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

# ТОВ «ТЕСКО»

Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.006.

Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

Додаток до сертифікату експертизи типу  
Реєстраційний № UA.TR.006.B.116201-26 від 06.03.2026р.

Дані про ідентифікацію типу:  
Котли газові конденсаційні опалювальні водогрійні  
торговельної марки SMART

Моделі	G20		G31	
	Теплове навантаження в режимі опалення Q (min-max), кВт	Теплове навантаження в режимі гарячого водопостачання Qw (min-max), кВт	Теплове навантаження в режимі опалення Q (min-max), кВт	Теплове навантаження в режимі гарячого водопостачання Qw (min-max), кВт
SMART 25 K	2,6 – 21,0	2,6 – 25,0	2,6 – 21,0	2,6 – 25,0
SMART 30 K	2,6 – 25,0	2,6 – 30,0	2,6 – 25,0	2,6 – 30,0
SMART 35 K	3,5 – 28,0	3,5 – 33,2	3,5 – 28,0	3,5 – 33,2
SMART 25 KR	2,6 – 21,0	2,6 – 25,0	2,6 – 21,0	2,6 – 25,0
SMART 30 KR	2,6 – 25,0	2,6 – 30,0	2,6 – 25,0	2,6 – 30,0
SMART 35 KR	3,5 – 28,0	3,5 – 33,2	3,5 – 28,0	3,5 – 33,2
SMART 24 TK	3,6 – 21,0	3,6 – 24,0	3,6 – 21,0	3,6 – 24,0
SMART 28 TK	3,6 – 24,0	3,6 – 27,5	3,6 – 24,0	3,6 – 27,5
SMART 24 TKR	3,6 – 21,0	3,6 – 21,0	3,6 – 21,0	3,6 – 21,0
SMART 28 TKR	3,6 – 24,0	3,6 – 27,5	3,6 – 24,0	3,6 – 27,5
SMART 25 PK	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8
SMART 30 PK	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0
SMART 35 PK	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2
SMART 25 PKR	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8	4,6 – 25,8
SMART 30 PKR	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0	5,3 – 30,0
SMART 35 PKR	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2	5,5 – 33,2

Моделі	Тип	Категорія	
SMART 25 K, SMART 30 K, SMART 35 K, SMART 25 KR, SMART 30 KR, SMART 35 KR, SMART 24 TK, SMART 28 TK, SMART 24 TKR, SMART 28 TKR, SMART 25 PK, SMART 30 PK, SMART 35 PK, SMART 25 PKR, SMART 30 PKR, SMART 35 PKR	C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, B23, B23P, B53, B53P	II2H3P	G20 - 20,0 мбар G31 - 37,0 мбар

Керівник ООВ



В. В. Папазов

ТОВ «ТЕСКО»  
03142, м. Київ, вул. В. Стуса, 35/37  
(оф. 205), Україна  
Орган з сертифікації та оцінки відповідності ОС «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.

**TECKO**  
[www.tecko.com.ua](http://www.tecko.com.ua)

«ТЕСКО» Ltd  
Kiev, Stusa 35/37 str., off. 205, 03142,  
Ukraine  
Certification and conformity assessment Body «ТЕСКО»:  
№ UA.TR.006.